



冷凍空調基本訓練教材

YF-0702-1508

吊掛隱藏式室內送風機更換左右接管方向

104年8月20日

目的：當客戶在工地發現訂購之吊掛隱藏式室內送風機接管方向錯誤需要更換方向時。

教具：實物照片

課程內容：

1. 鬆開『上蓋板』螺絲。
2. 鬆開『風車固定板』螺絲。
3. 鬆開前側『法蘭』螺絲。
4. 將前側『法蘭』改鎖在原『風車固定板』位置。
5. 鬆開『排水盤』螺絲。
6. 鬆開『下蓋板』螺絲。
7. 將『風車固定板』改鎖在原前側(『法蘭』)位置。
8. 將『下蓋板』轉 180 度，重新鎖緊螺絲。
9. 將『排水盤』轉 180 度，重新鎖緊螺絲。
10. 鎖緊『上蓋板』螺絲。
11. 調整馬達接線端子至與排水盤接管同側

風車固定板



上蓋板

法蘭

下蓋板

排水盤

2005-01-01