



冷凍空調基本訓練教材

YH-014-01-1412

換氣率參考值

103 年 12 月 3 日

目的：提供各場所換氣率的參考

教具：無

課程內容

換氣率參考值 AIR EXCHANGE REFERENCE RATE

應用場所 Application	次 / 小時 Time / hour
住宅、教堂、儲藏室 Residence, Church, Storages	1 ~ 2
圖書館、銀行、教室 Libraries, Banking, School rooms	2 ~ 4
辦公室、禮堂、實驗室、會議室 Office, Auditorium, Laboratories, Meeting room	4 ~ 6
醫院病房、浴室、廁所、酒吧 Hospital Wards, Bathrooms, Toilets, Bars	6 ~ 8
戲院與劇院、車庫、工作間 Theater and opera houses, Garages, Working Shops	6 ~ 10
咖啡廳、員工餐廳、舞池 Coffee Shops, Employee Dining Rooms, Dancing Pools	8 ~ 12
餐廳、住宅廚房、洗衣間 Restaurant, Residence kitchen, Laundry Rooms	10 ~ 5
餐廳廚房、機房、洗衣店 Restaurant Kitchen, Machine Rooms, Laundry Shops	15 ~ 30
噴漆間、鍋爐機房 Paint Spraying Shops, Boiler Rooms	30 ~ 60